

Obec Papradno  
Obecný úrad 315  
018 13 Papradno

<b>Obecný úrad v Papradne</b>		
Došlo dňa: 12-06-2023		
Číslo: 3920/2023	ZH-LU: 10	
Prílohy:	Registr. značka: TF	Referent:

Vec:

Oznámenie o začatí stavby (podľa § 58 a § 58a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. )

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:36 442 151, IČ-DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453

V zastúpení:

PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605, IČ-DPH: SK2023317065

Názov stavby: „ č. 13235 Papradno - Pod Ostravicou - Rekonštrukcia TS „

Pozemok, parcela číslo:

Katastrálne územie: **Papradno**

Parcely KN-C: 3813/3, 3812/1, 3803/16, 3803/1, 3803/17, 3810/2, 3803/7, 3810/1,

Parcely KN-E: 15340/2, 15340/1, 15369, 15371, 15372, 15373/1, 15373/2, 15377, 15378, 15381/2, 15199/2, 15199/1, 15238/1, 15239/2

**Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác :**

Číslo spisu: 308/2022 TF - 10, zo dňa: 09. 03 .2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa: 09. 03. 2022

Vydal: Stavebný úrad obec Papradno

Účelom stavby je rekonštrukcia VN vzdušného vedenia, rekonštrukcia trafostanice 133/ts/papradno\_pod.ostravicou a rekonštrukcia NN vzdušného vedenia

**Dátum začatia stavebných prác:** od 26.06.2023 do 14.07.2023

Prosíme Vás o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

V Štefanove nad Oravou, dňa: 07.06.2023

**PETROSTAV SK s.r.o.**  
Štefanov nad Oravou 132  
027 44 Štefanov nad Oravou  
IČO:46278605 DIČ:2023317065  
IČ DPH: SK2023317065

.....  
Ing. Peter Poláčik (konateľ, majiteľ)

**DEMONTÁŽ:**

- VN vedenie:**
- vzdušné VN vedenie 57m
  - 2 podperné body spolu s betonovými pátkami, konzolami a izolátormi
  - úsekový odpolovák: 133/4/v/papradno\_pod.ostravickou
- Trafostanica:**
- jednoslupová trafostanica 133/1s/papradno\_pod.ostravickou
- NN vedenie:**
- vzdušné vedenie 3x50+35 AIF-e6 trasa 170m.
  - 5 podperných bodov

**MONTÁŽ:**

- VN vzdušné vedenie:**
- vymeniť sa 2 podperné body
  - znovumontáž vedenia 120m
  - zdemontované vedenie sa nahradí vodičom 3x70-AL/1/11-STIA (ACSR)mm<sup>2</sup> 57m
  - vodový úsekový odpolovák UVEI 25/400-S, ZAKLAD, BS 10,5m na podpernom bode PB č.2
  - ekvipotenciálne kruhy okolo UO
- Trafostanica:**
- rekonštrukcia trafostanica 133/1s/papradno\_pod.ostravickou
  - predstaviť montáž novej jednoslupovej trafostanice s osadeným TR 100 kVA
- NN vedenie:**
- ekvipotenciálne kruhy okolo TS
  - vodiče
    - zemný kábel (NIAYY-J 3x120+70mm<sup>2</sup> - 8m/trasa 2m
    - izolovaný vodič NFA2X 4x95mm<sup>2</sup> 180/trasa 170m
  - spojky SVCZ podľa jednotlovej schémy
  - vymeniť sa 5 podperných bodov
  - prísústenstvo pre uchytenie a ukotvenie závesného kábla
  - zvodnice prepáľia 1 sada
  - rekonštrukcia domových prípojok
  - nové HDS SPP1 a SPP2

jedno-slupová trafostanica  
nový úsekový vypínač

- VN zvodnice prepáľia ako súčasť poliskového spodku
- zvodnice prepáľia na NN vedení
- elektromerový rozvádzač RE
- skritná prípojková navrhovaná
- betónový podperný bod VN vedenia menený/existujúci
- betónový podperný bod NN vedenia menený/existujúci
- drevený podperný bod NN vedenia

- uzemnenie
- výštražná tabuľka
- navrhované vzdušné VN vedenie
- existujúca vzdušné holé VN vedenie
- navrhovaný izolovaný vodič NFA2X
- existujúci zemný kábel
- katastrálna mapa
- mapa určeného operátu

<b>ENData</b>	
Investor: Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Prí Račdianke 2927/8 010 47 Žilina	Miesto stavby: Papradno
Stavba: 13235 Papradno - Pod Ostravicou - Rekonštrukcia TS	Mierka:
ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk	List č.:
Vypracoval: Kontroloval: Zodp.projektant: Formát: A3	Č. výkresu: 1
Ing. Bombjak P. Ing. Šimurda T. Ing. Šimurda T.	
Stupeň: PSP/RP	
Dátum: 02/2022	

