



Stredoslovenská
distribučná

Obecný úrad v Papradne		
Došlo dňa: 30 -07- 2025		
Číslo: 4352/2025	ZH-LU: 3	
Prílohy:	Registr. značka: AL	Referent:

Obec Papradno
Obecný úrad 315
018 13 Papradno

Váš list značky/zo dňa
21.07.2025

Naša značka
3103/08078/25

Vybavuje/linka
0850166007/ IMo

Žilina
25.07.2025

Vec: Informácia

Vážený pán starosta Španihel,

odpovedáme na Váš list zo dňa 21.07.2025.

Riešenie Vašej požiadavky sme postúpili na príslušné oddelenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "SSD, a.s."), ktoré sa zaoberalo Vašou situáciou na odbernom mieste a dáva Vám nasledovné stanovisko:

- v nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 17. júla 2025, v ktorej nás upozorňujete na výpadky dodávok elektrickej energie spôsobené zásahom drevín do vzdušného vedenia vysokého napätia (VN)22kV, si Vám dovoľujeme predložiť stanovisko spoločnosti SSD, a.s.

Uvedený stav je evidovaný aj v internej dokumentácii našej spoločnosti ako súčasť koridoru č.133_k30. Predmetná situácia bola prerokovaná v rámci vnútropodnikových mechanizmov riešenia porúch, pričom boli identifikované úseky s najvyššou mierou ohrozenia prevádzky. V súčasnosti už prebiehajú kroky smerujúce k realizácii nevyhnutných opatrení vrátane výrubu a okliesnenia prerastenej vegetácie.

Na základe uvedených zistení a v nadväznosti na Vašu žiadosť o súčinnosť si Vám zároveň dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť SSD, a.s. má na realizáciu týchto prác uzatvorený zmluvný vzťah s dodávateľskou spoločnosťou. Zmluvný partner SSD, a.s. vykoná, v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými predpismi, plánovaný zásah zameraný na výrub a okliesnenie prerastenej vegetácie v predmetnej lokalite.

Radi by sme však zdôraznili, že SSD, a.s. štandardne nevykonáva zásahy do vegetácie na pozemkoch mimo svojho vlastníctva, a týmto spôsobom nenahrádza povinnosti, ktoré prislúchajú ich vlastníkom alebo užívateľom. V tomto prípade bol zvolený výnimočný postup s ohľadom na technickú zložitosť a prevádzkové riziká konkrétnej situácie. Tento prístup nemožno považovať za záväzný model pre riešenie obdobných situácií v budúcnosti.

V súvislosti so skutočnosťami, ktoré uvádzate vo Vašej žiadosti si Vás týmto dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri informovaní obyvateľov Vašej obce o ich povinnostiach ako vlastníkov pozemkov. Považujeme za dôležité poukázať na ustanovenia Zákona o energetike a Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej „Zákon o ochrane prírody a krajiny“), ktoré upravujú povinnosti vlastníkov resp. správcov alebo nájomcov nehnuteľností a oprávnenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súvislosti so zabezpečením bezpečnej a plynulej prevádzky energetických zariadení.

Podľa § 11 ods. 1 písm. b) Zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme, pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť

prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník (ďalej len „výrub“).

Podľa § 43 Zákona o energetike sa na ochranu zariadení sústavy zriaďujú ochranné pásma a zavádzajú obmedzenia v ochrannom pásme zariadení sústavy, pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je spolu s priestorom pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.

Podľa § 43 ods. 2 Zákona o energetike ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je pri napätí

a) od 1kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v lesných priesekoch 7m,

v zmysle § 43 ods. 8 Zákona o energetike je v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Podľa § 43 ods. 15 Zákona o energetike stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme alebo na podporných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu zriadil, vysadil, vykonal, dal zriaďovať, dal vysadiť alebo dal vykonať. Ak nie je známe, kto stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podporných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia zriadil, vysadil alebo vykonal bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy alebo v rozpore s týmto súhlasom, môže ich prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť.

Poukazujeme tiež na znenie Zákona o ochrane prírody a krajiny v zmysle ktorého vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, kto je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Z vyššie uvedených ustanovení Zákona o energetike a Zákona o ochrane prírody a krajiny vyplýva, že vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení a v prípade ak tak neurobí je SSD, a.s. alebo nami poverený dodávateľ výrubov oprávnený potrebný výrub zrealizovať.

Pokiaľ ide o manipuláciu s drevnou hmotou, tak po odstránení a okliešení stromov a iných porastov sa táto ponecháva vlastníčkovi nehnuteľnosti. Následné využitie drevnej hmoty, jej likvidácia a nakladanie s ňou je plne v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti, resp. jej správcu alebo nájomcu.

Pravidelná údržba vegetácie v ochrannom pásme elektrických vedení – najmä prostredníctvom včasného orezávania zo strany vlastníkov alebo užívateľov pozemkov – je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnej a neprerušovanej distribúcie elektrickej energie. Jej zanedbanie má priamy vplyv na vznik porúch a znižuje spoľahlivosť dodávok elektriny, čo môže negatívne ovplyvniť komfort a bezpečnosť obyvateľov dotknutého územia.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade potreby výrubu alebo orezu drevín v blízkosti vzdušného vedenia je možné požiadať o bezplatné vypnutie príslušného úseku elektrického vedenia. Žiadosť je potrebné zaslať minimálne 40 dní vopred na e-mailovú adresu: prevadzkovatel@ssd.sk.

V prípade ďalších informácií nás, prosím, neváhajte kontaktovať na tel. č. 0905 545 418 alebo e-mailom: richard.hustava@ssd.sk.

Veríme, že vzniknutú situáciu sa podarí riešiť predovšetkým informovaním a aktivitou vlastníkov pozemkov v zmysle ich zákonných povinností. Sme presvedčení, že vzájomná súčinnosť všetkých dotknutých subjektov prispeje k zníženiu rizika výpadkov a zabezpečeniu plynulej prevádzky distribučnej sústavy do budúcnosti.

Poruchy v dodávke elektriny hláste na bezplatnej linke 0800 159 000 - nonstop.

Aktuálnosť plánovanej odstávky je možné preveriť na linke 0800 159 000 - nonstop.

S pozdravom



Mgr. Anna Rečtoríková
riaditeľ divízie
Zákaznícke služby
Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-54-