

O B E C J A S E N I C A
Obecný úrad v Jasenici č. 130, 018 17 Jasenica

Číslo: 1373/2022-002 TS1-20

V Jasenici, dňa: 23.08. 2022

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **Obec Papradno**, zast. starostom, so sídlom **Obecný úrad č. 315, 018 13 Papradno**, podala dňa návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavebného objektu: „**Rozšírenie verejného vodovodu – vetva A, A-1; vetva B, B-1 ...B-8; vetva C, vetva D, D-1**“ v kat. území **Papradno, v obci Papradno, podľa prílohy – prehľadná situácia**.

Vzhľadom na to, že Obec Papradno, ako stavebný úrad, je zároveň navrhovateľom na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby; Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky generálnym určením stavebného úradu zo dňa 20.06.2022 pod č. OÚ-TN-OVBP2- 2022/023414, podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určil pre Obec Papradno na vykonanie konaní a vydanie rozhodnutí, stavebný úrad Obec Jasenica.

Obec Jasenica, ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia

vydáva

podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY - objektu
„Rozšírenie verejného vodovodu – vetva A, A-1; vetva B, B-1 ...B-8; vetva C, vetva D, D-1“
v kat. území Papradno, v obci Papradno“.

Stavba - objekt Rozšírenie verejného vodovodu - vetva A, A-1; vetva B, B-1 ...B-8; vetva C, vetva D, D-1 bude umiestnená v kat. území Papradno, v obci Papradno, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

I. Popis stavby: podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Anna Koreníková – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.: 3714*TA*4-24 Stavebné konštrukcie, dátum vypracovania: 12/2021:

- Projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejného vodovodu, ktorý bude zásobovať občanov obce Papradno pitnou vodou v lokalitách vetva "A" v dĺžke 346 m a vetva "A-1" v dĺžke 249 m sú navrhnuté na začiatku obce s miestom pripojenia na existujúci

vodovod pri parc. č. KN-C 1128 (RD č. 23). V dolnej časti obce na pravej strane v okolí penziónu GRUNT sú navrhnuté vetvy "B" v dĺžke 586 m a vetvy "BI - B8" v celkovej dĺžke 685 m. Vetva "B" bude pripojená na existujúce potrubie v miestnej komunikácii pri p.č. KN-C 1205/3. Vetva "C" bude budovaná v dĺžke 187 m a pripojená bude na existujúce potrubie hlavného zásobného radu PVC D160 z vodojemu pri par. č. KN-C 1262. Vetva "D" v dĺžke 730 m a vetva "D-I" v dĺžke 86 m sú navrhnuté v hornej časti obce časť Košiare. Vetva "D" bude pripojená na existujúce potrubie v miestnej komunikácii pri p.č. KN-C 2458, 2461. Zdrojom vody je vodárenský zdroj "Papradno - vrt č.1 a vrt HP-1", prevádzkovateľom ktorého je PVS, a.s., Pov. Bystrica.

Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Papradno.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

- 3) **Navrhovaná stavba - objekt, bude osadená tak, aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásem existujúcich inžinierskych sietí, v súlade s predloženou situáciou stavby dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracovala Anna Koreníková – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.: 3714*TA*4-24 Stavebné konštrukcie, dátum vypracovania: 12/2021.**
- 4) Stavebník predloží k žiadosti o stavebné povolenie doklad o vlastníctve pozemkov, prípadne preukáže iné právo k pozemkom podľa ust. § 139 stavebného zákona .
- 5) Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
- 6) V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
- 7) Podzemné energetické, telekomunikačné, hydromelioračné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred zahájením stavebných prác. Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. **Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.**
- 8) Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, a stanoviská dotknutých orgánov.
- 9) Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
- 10) Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a cestnej komunikácie.
- 11) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:
 - a) Dodržať podmienky Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny v záväznom stanovisku zo dňa 19.07. 2022 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-2022/009703-002 pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie k stavbe „SO Rozšírenie verejného vodovodu“ k.ú. Papradno:
 - v prípade výrubu drevín postupovať podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (podľa § 47 ods. 3 tohto zákona sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak),
 - pri stavebných prácach sa drevena chráni komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením,

- pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín,
 - pri oreže drevín sa hrubé konáre podlá možností neodstraňujú,
 - z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia k predmetnej stavbe nemáme ďalšie pripomienky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že poškodzovanie drevín je každé konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín podľa § 22 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR. č. 170/2021 Z. z.
Ničenie drevín je každé konanie, ktorého dôsledkom môže byť bezprostredné alebo následné odumretie drevín alebo odstránenie drevín podľa § 22 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR. č. 170/2021 Z. z.
- b) Dodržať podmienky vyjadrenia k územnému konaniu od Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č.: OU-PB-OC DK-2022/011217-002 zo dňa: 23.08. 2022:
- Na vybudovanie vodovodu v telese cesty III/1978 je stavebník povinný vybaviť od tunajšieho úradu povolenie na zvláštne užívanie cesty. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty (jeho návrhom), stanoviskom správcu cesty a stanoviskom ORPZ ODI v Považskej Bystrici treba predložiť min. 3 týždne pred zahájením stavebných prác na uvedenom objekte stavby . Samotné práce je potrebné organizovať tak, aby boli ukončené pred začiatkom zimného obdobia.
 - V prípade narušenia obrusnej vrstvy vozovky III/I 978 žiadame túto obrusnú vrstvu obnoviť na šírku jazdného pruhu (v prípade dotknutia jedného jazdného pruhu cesty stavebnými prácami), alebo na šírku celej komunikácie (v prípade dotknutia oboch jazdných pruhov).
- c) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 06.06. 2022 pod č.: TSK/2022/06668-2:
- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parciel dotknutých vyššie uvedenou stavbou (pozemky KN-C p.č. 1124/2, K.N-E p.č. 5816/7, k.ú. Papradno), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail:stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758.
 - Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa cesty a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.
 - Po uložení vodovodného potrubia do telesa cesty III/1978 rozkopaním bude spätná povrchová úprava komunikácie vykonaná položením obrusnej vrstvy vozovky v celom úseku na celú šírku dotknutého jazdného pruhu, v prípade vedenia potrubia stredom komunikácie bude spätná povrchová úprava na celú šírku vozovky.
 - Križovanie vodovodného potrubia s cestou III/1978 realizovať pretlakom, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky.
 - Po vykonaní spätnej povrchovej úpravy cesty obnoviť vodorovné dopravné značenie.
 - Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetonového koberca na celý profil vozovky cesty III/1978.
 - Realizáciou stavby predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie dotknutých ciest.
 - Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom.
 - 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica (Ing. Jozef Smatana, tel. kontakt: 0903 266 754, e-mail: jozef.smatana@sctsk.sk).
 - Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom - preberacím protokolom od zástupcu správcu komunikácie - SC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty dotknutého stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie.
 - Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- d) Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 28.07. 2022 pod č.: OU-PB-OSZP-2022/009943-002:
- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
 - Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
 - Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
 - Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
 - Výkopovú zeminu (katalógové číslo 17 05 04) je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Obsah žiadostí o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
 - V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - Všetky odpady vzniknuté pri realizácii predmetnej stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

- Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky).
- e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení zo dňa 15.07. 2022 pod č.: OÚ-PB-OSZP-2022/009702-002:
- Stavba „k. ú. Papradno rozšírenie verejného vodovodu" je vodnou stavbou podľa § 52 vodného zákona, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie podľa § 26 vodného zákona. Príslušným úradom pre vydanie stavebného povolenia je tunajší úrad.
 - Podľa § 3 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva (viď § 3 ods. 3 zákona 442/2002 Z. z.), podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.
 - Nakoľko stavba má charakter verejného vodovodu, vlastníkom verejného vodovodu bude mať povinnosť zabezpečiť jeho prevádzkovanie fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov (§ 5 ods. 3 zákona 442/2002 Z. z.).
 - Zabezpečiť uskutočňovanie stavby zhotoviteľom, ktorý má oprávnenie sa uskutočňovanie vodných (inžinierskych) stavieb.
- f) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Považskej Bystrici vydal súhlasné záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie stavby „Rozšírenie verejného vodovodu“ k.ú. Papradno, dňa 26.04. 2022 pod č.: A/2022/00586-2-HŽPaZ.
- g) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vydal stanovisko zo dňa 21.02. 2022 pod č.: ORHZ-PB1-2022/000051-002: súhlasí bez pripomienok.
- h) Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trenčín pod značkou: KPÚTN-2022/4186-2/18782/FAK zo dňa 07.03. 2022, k stavbe určuje tieto podmienky:
1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
 2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa

prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

i) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina zo dňa 03.05. 2022 pod značkou 202203-SP-0096-1:

- Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2, tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia + NN prípojky vo vlastníctve odberateľov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

- Všeobecné podmienky:

- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely **ohlásenia drobnej stavby**.

- V zmysle stavebného zákona ie pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

- Výkopovými prácami neporušiť statiku podperných bodov (stĺpov) NN aj VN vedenia, statiku elektrických staníc a celistvosť prípadnej uzemňovacej sústavy.

Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t. j. vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým podľa bodu 2.) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané: - zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, - uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, - vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, - vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k

energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. 4. Pri vykonávaní prác v ochrannom pásme nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču 22 kV vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb, ako aj bezpečnosť energetických zariadení.

- V prípade križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržať uloženie inžinierskych sietí v súlade s STN 73 6005.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu ŠSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
 - Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu pre práce v rámci stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. SSD, v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy 22 kV a 0,4kV vedenia. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.
 - Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- m) Dodržať podmienky Slovak Telekom a. s. Bratislava uvedené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: zo dňa 03.02. 2022 číslo vyjadrenia: 6612203648 v plnom rozsahu, okrem iného:
- Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok

- ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
 9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/A/yiadrenia>**
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
 - n) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Správy ciest TSK zo dňa 24.02. 2022 pod č.: SC/2020/363-2:
 - Trasa vodovodného potrubia bude vedená minimálne 0,6 metra od krajnice cesty

III/1978 v zelenom páse a ak to priestorové podmienky nedovolia, povolujeme uloženie potrubia v krajnici cesty.

- Žiadame, aby v miestach so zásahom do cestného telesa bol vykonaný výrez živice strojne a po uložení potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť konštrukčné vrstvy vozovky podľa technických podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, TP 01/2014 (technické predpisy - www.ssc.sk).
 - Medzi asfaltovými vrstvami sa musí zrealizovať spojovací postrek podľa STN 73 6129 v množstve 0,4 - 0,6 kg/m² zvyškového asfaltu, technologické spoje požadujeme utesniť prefabrikovanou pružnou asfaltovou zálievkou.
 - Konečnú úpravu obrusnej vrstvy krytu vozovky realizovať po dočasných spätných úpravách až podľa klimatických podmienok a úrovne sadania dočasnej úpravy výkopu.
 - Požadujeme obnovu obrusnej vrstvy vozovky III/1978 na šírku jazdného pruhu (v prípade dotknutia jedného jazdného pruhu cesty stavebnými prácami), alebo na šírku celej komunikácie (v prípade dotknutia oboch jazdných pruhov).
 - Križovanie cestnej komunikácie bude realizované pretlakom cesty III/1978 s uložením do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky minimálne 0,6 metra za nespevnenú krajnicu.
 - Počas prác musí byť prejazdný minimálne jeden jazdný pruh v šírke 3 m.
 - Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.
 - **Upozorňujeme, že materiál získaný výkopovými prácami sa nesmie použiť na zásyp ryhy.**
 - Stavebné práce je potrebné realizovať mimo zimné obdobie (t.j. 01.11. - 31.03.) stým, že počas celého zimného obdobia bude cesta pravidelne dosýpaná a udržiavaná v zjazdnom stave tak, aby bola umožnená bezproblémová zimná údržba cesty III. triedy.
 - Pracoviská musia byť označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným okresným dopravným inšpektorátom.
 - Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
 - Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy.
 - Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
 - Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady
 - Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef Smatana, tel. č. 0903 266 754) a rešpektovať jeho usmernenia.
 - Vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania, rozkopávkového povolenia a dočasného dopravného značenia.
- o) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia a.s. zo dňa 27.07. 2022 pod č.: TD/NS/0716/2022/Ki:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotiakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredtlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotiakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

p) Akceptovať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica zo dňa 04.04. 2022 pod č.: 1893/21/2022:

- Upozorňujeme, že stavba navrhovaného vodovodu vetvy „A“ a „A-1“ (projekt označený C1) sa nachádza na území PHO III. stupňa vodárenských zdrojov Papradno - vrt č.1 a vrt HP-1. Ochranné pásmo bolo vyhlásené Rozhodnutím č. j. OU ŽP-2004/00023/FQ4-A-20/Ben zo dňa 26.1.2004 a jeho následnými zmenami.
- Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si od príslušného Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v Považskej Bystrici stanovisko k predmetnej výstavbe.
- V zmysle platného rozhodnutia č. j. OU ŽP-2004/00023/FQ4-A-20/Ben zo dňa 26.1.2004 o určení ochranných pásiem vodných zdrojov bol predložený hydrogeologický posudok vypracovaný odbornou firmou HGM-Žilina, s.r.o., Stárkova 26, Žilina v mesiaci marec 2022. Pri realizácii stavby žiadame dodržať navrhované opatrenie na strane 3 uvedeného hydrogeologického posudku.
- V záujmovom území v trase navrhovaných vetiev vodovodu sa nachádzajú inžinierske siete - verejná kanalizácia DN 300, DN 250 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.)
- Investor je povinný pred začiatkom realizácie zemných prác inž. siete v správe PVS a.s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s. na základe písomnej objednávky doručenej

na stredisko služieb PVS a.s. Ing. Šebeňa č.t.0905850734.

- V zmysle § 19 odst. 2. zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení žiadame **dodržat' ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia.**
- Podľa §19 ods.5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Podľa § 20 citovaného zákona, je vlastník alebo správca verejného vodovodu a verejnej kanalizácie oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky za účelom kontroly, opráv. a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Pre rozšírenie verejného vodovodu musia byť splnené podmienky PVS a.s. v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Z rozšírenia verejného vodovodu je možné budovať samostatné vodovodné prípojky s vodomernými šachtami a meraním spotreby vody pre jednotlivých odberateľov. Každý odberateľ samostatne uzatvorí s PVS a.s. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu.

Rozšírenie vodovodu

- V zmysle § 52 odst. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je predmetné rozšírenie vodovodu charakterizované ako vodná stavba. V zmysle § 26 citovaného zákona je pre realizáciu prepojenia vodovodu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. To znamená, že na predmetné rozšírenie vodovodu bude vydané samostatné stavebné povolenie ako na vodnú stavbu.
- Vlastníkom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude obec Papradno.
- V prípade, že navrhované rozšírenie vodovodu bude prevádzkovať Považská vodárenská spoločnosť a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia na rozšírenú časť verejného vodovodu obec Papradno uzatvorí s PVS, a.s. zmluvu o nájme na prevádzkovanie rozšírenej časti verejného vodovodu.

Technické podmienky rozšírenia vodovodu

- Na navrhovanom rozšírení vodovodu požadujeme použiť uzatváracie a ovládacie armatúry, hydranty v kvalite tvárna liatina s povrchovou protikoróznou úpravou. Doporučujeme fy Juhomoravská armatúrka, AVK, HAWLE.
- Pripojenie navrhovaných vetiev rozšírenia verejného vodovodu D110 na jestvujúci vodovod v správe PVS a.s. bude realizované za prítomnosti majstra prevádzky vodovodov Ing. Muráňa č.t. 0907817536.
- V km 0,035 vetvy „A“ žiadame umiestniť uzatváraciu armatúru so zemnou súpravou a poklopom pre vetvu „A“.
- Na začiatku úseku vetvy „B“ žiadame osadiť vodomernú šachtu s kontrolným vodomermom DN 80.
- Na začiatku úseku vetvy „D“ žiadame osadiť vodomernú šachtu s kontrolným vodomermom DN 80.
- V PD pre realizáciu žiadame predložiť detaily šachiet.
- Navrhované vetvy rozšírenia verejného vodovodu ukončiť podzemným hydrantom. Hydranty žiadame označiť hydrantovou tyčkou a tabuľkou.
- Dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste ukončenia vodovodu min. 0,25 MPa.
- V projektovej dokumentácii vyznačiť podzemné hydranty, ktoré budú plniť aj funkciu požiarnych hydrantov.
- Vzhľadom na to, že budúcim prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude PVS a.s., žiadame pri výstavbe vodovodu pozývať na kontrolné dni majstra vodovodov Ing. Muráňa a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

- Pri realizácii podsypu, obsypú a tlakovej skúšky na rozšírenom vodovode bude prizvaný majster vodovodov Ing. Muráň a jeho prítomnosť žiadame zaznamenať v stavebnom denníku.
 - Za účelom zisťovania porúch vodovodnej siete žiadame uložiť nad vodovodné potrubie vyhľadávací vodič s prepojením na uzatváracie armatúry na konci a začiatku rozšírenia verejného vodovodu.
 - Vodovodné potrubie rozšírenej časti verejného vodovodu bude uložené v súlade so STN 75 54 01 čl. 31 do nezamrzajúcej hĺbky v závislosti od podložia, t.j. najmenej 130 až 150 cm .
 - Náklady spojené s prepojením verejného vodovodu a navrhovaného rozšírenia (vlastné prepoje navrhovaného potrubia na existujúci vodovod, vypustená pitná voda z verejného vodovodu, reorganizácia zásobovania pitnou vodou a pod.) budú fakturované investorovi.
 - Stavba rozšírenia verejného vodovodu bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu vodných stavieb (§ 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. v platnom znení).
 - Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.
 - V prípade, že žiadateľ, resp. investor s uvedenými podmienkami PVS, a.s. nebude súhlasiť, je povinný na vodovodnom potrubí (navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu) za miestom pripojenia na existujúci verejný vodovod vybudovať vo vzdialenosti max. 10 m nepriepustnú vodomernú šachtu s meraním množstva dodávanej pitnej vody združeným vodomermom.
 - V tom prípade investor bude povinný uzatvoriť s PVS, a.s. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu. Navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu bude z pohľadu PVS, a.s. iba vodovodnou prípojkou.
- q) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok zo dňa 01.04. 2022 zn.: CZ SVP OZ PN 2254/2022/2:

Predmetná stavba bude predpokladane v dotyku s vodnými tokmi v nasledovnom rozsahu: Vetva „D“ bude plánovane medzi šachtami Š 18 a Š 19 nadchodom križovať vodohospodársky významný vodný tok Papradnianka (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3623), vetva „D1“ bude križovať drobný vodný tok Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07-060 ID 3681), pričom tieto vetvy v úseku medzi Š 17 a H 25=V8 sú vedené v súbehu s Papradniankou. Vetva „A“ bude križovať a pôjde v súbehu s drobným vodným tokom Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07-062 ID 3666). Vetva „A1“ pôjde v súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom Papradnianka.

Predložený návrh nerieši odstupové vzdialenosti častí stavby od brehovej čiary vodného toku, rovnako, nerieši detaily križovania vodných tokov, okrem návrhu nadchodu, čo ale požadujeme doplniť do PD.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame dodržať pri situovaní všetkých častí stavby, ako napr. hydrantov, šacht a pod. a vedení súbehov inžinierskych sietí pri vodohospodársky významných vodných ochranné pásmo vodného toku min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m a pri drobných vodných tokoch ochranné pásmo vodných tokov tokoch min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s

látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.

Pri návrhu stavby je potrebné vychádzať okrem iného z STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, z STN 73 6822 Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a z STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov.

Križovania vodných tokov žiadame primáme riešiť riadeným pretlakom, s uložením oceleovej chráničky preukázateľne do hĺbky min. 1,20 m pod prírodným dnom koryta vodného toku, pričom štartovacia a koncová jama bude mimo ochranného pásma vodných tokov.

V prípade, ak križovanie nie je možné riešiť pretlakom, požadujeme prednostne využiť vybudovaný most, pričom okrem iného bude splnená podmienka prevedenia Q₁₀₀-ročného prietoku + 0,5 m rezerva.

Chránička vodovodu nesmie zasahovať do prietočného profilu koryta vodného toku a nesmie zmenšovať kapacitu koryta vodného toku.

Miesto križovania vodných tokov žiadame v teréne viditeľne označiť výstražnou tabuľkou s nápisom napr. „Pozor nebagrovat“.

Následne, pred začiatkom stavebných prác budeme žiadať o predloženie Plánu povodňových zabezpečovacích prác stavieb, vypracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na odsúhlasenie na Správu dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany, Oddelenie vodohospodárskeho dispečingu, telefonický kontakt 033/7764808, ústredňa 033/7764111.

Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov. Pri stavebných prácach a počas prevádzky stavieb bude nevyhnutné dbať o ochranu vodných tokov a vodných stavieb, neohrozovať kvalitu povrchových ani podzemných vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade bude nevyhnutné vykonať nápravu na náklady investora.

Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností, korytom je pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. V prípade, ak budú stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., bude potrebné riešiť majetkovo právne vzťahy (zriadenie vecného bremena) na Správu dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany, Odbor správy majetku, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, najneskôr do kolaudácie stavby.

Na prípadné uloženie potrubí do ochranného pásma vodných tokov a ku križovaniám s vodnými tokmi bude predpokladane potrebné s našou organizáciou uzatvoriť dohodu o uložení potrubí v ochrannom pásme a v dotyku s vodnými tokmi. Dohodu bude potrebné uzatvoriť do vydania kolaudačného rozhodnutia na Správu dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany, Odbor spoločných činností, telefonický kontakt 033/7764104, ústredňa 033/7764111.

V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude inžinierska sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. do ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady. V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.

Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom

území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku,

životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby žiadame o bezplatné doručenie geodetického zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi, vykonané odborne, spôsobilými osobami, v tlačenej a v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). V prípade križovania vodných tokov, budeme žiadať o predloženie zamerania hĺbky uloženia chráničky vo vzťahu aj k pôvodnému terénu.

K prípadnému určeniu brehovej čiary, k vytýčeniu stavby, k začiatku a k ukončeniu stavebných prác v dotyku s vodnými tokmi a v ich ochrannom pásme, ako aj ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p.-úsekového technika Ing. Bušovského, telefonický kontakt 0903 849669, e-mail vladimir.busovsky@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.

SVP, š.p. doteraz neevidovala Obec Papradno ako odberateľa podzemných vôd. Nakoľko PD uvažuje s navýšením spotreby podzemných vôd zo studne, žiadame vykonať nápravu a postupovať v zmysle platných predpisov.

SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

Dopracovanú PD, príp. ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci povoľovacieho procesu stavby.

K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy - OÚ Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

S predmetnou stavbou je možné súhlasiť len pri dodržaní vyššie uvedených podmienok.

Upozorňujeme, že platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

- 12) Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia všetkým dotknutým orgánom a správcom technických sietí pred podaním žiadosti o stavebné povolenie.
- 13) Pri realizácii stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
- 14) V zmysle ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.

II. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : sa nevydáva, v územnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: Obec Papradno, zast. starostom, so sídlom Obecný úrad č. 315, 018 13 Papradno, podala dňa návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavebného objektu: „Rozšírenie verejného vodovodu – vetva A, A-1; vetva B, B-1 ...B-8; vetva C, vetva D, D-1“ v kat. území Papradno, v obci Papradno, podľa prílohy – prehľadná situácia.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Vzhľadom na to, že Obec Papradno, ako stavebný úrad, je zároveň navrhovateľom na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby; Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky generálnym určením stavebného úradu zo dňa 20.06.2022 pod č. OÚ-TN-OVBP2- 2022/023414, podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určil pre Obec Papradno na vykonanie konaní a vydanie rozhodnutí, stavebný úrad Obec Jasenica.

Obec Jasenica, ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 06.06. 2022 pod číslom 1373/2022-001 TS1-20 podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a návrh obsahuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote mohli svoje stanovisko oznámiť dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, určenými v stavebnom zákone.

K návrhu sa vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Ružomberok, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa ciest TSK, Trenčiansky samosprávny kraj.

Správny poplatok sa v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

Poučenie:

Podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Jasenici č. 130, 018 17 Jasenica.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa v zmysle § 42 odst. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mgr. Martina Zelenáková
starostka obce

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bude vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli obce **Papradno, Jasenica**.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Príloha pre navrhovateľa po právoplatnosti územného rozhodnutia: overený situačný výkres s vyznačením umiestnenia stavby

Na vedomie:

Účastníkom konania:

- 1) Navrhovateľ : Obec Papradno, zastúpená starostom, Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno

Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom: na vedomie

- 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
- 3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov. Bystrica
- 4) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie
- 5) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
- 6) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia
- 7) Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927
- 8) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
- 9) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 10) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
- 11) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 12) Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- 13) Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- 14) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 15) UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
- 16) Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín